

n°Cellule	n°Canton	Surface canton (m²)	Surface minimale de désenfumage requise (m²)	Nombre de lanterneaux prévus	Surface utile installée (m²)	Surface utile totale (m²)	Pourcentage de désenfumage	Conformité	Surface toiture	Nombre d'exutoire	Nombre d'exutoire pour 1000m²	Conformité	Surfaces minimales d'amenée d'air (m²)	Ouvertures	Surfaces réelles amenées d'air (m²)	Conformité
Cellule 1	1.1	1055,7	21,11	8	4,62	36,96	3,50%	C	11995,8	80	6,67	C	36,96	12 portes de quais 2,8*3 : 100,8 m² 1 porte de plain pied : 4*4,5 : 18 m² 1 issue de secours 1,8*2 : 3,6 m² 3 issues de secours de 0,9*2 : 5,4 m²	127,50	C
	1.2	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	1.3	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	1.4	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	1.5	1206,2	24,12	8	4,62	36,96	3,06%	C								
	1.6	1048,9	20,98	8	4,62	36,96	3,52%	C								
	1.7	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	1.8	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	1.9	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	1.10	1198,2	23,96	8	4,62	36,96	3,08%	C								
Cellule 2	2.1	1048,9	20,98	8	4,62	36,96	3,52%	C	11995,8	80	6,67	C	36,96	12 portes de quais 2,8*3 : 100,8 m² 1 porte de plain pied : 4*4,5 : 18 m² 1 issue de secours 1,8*2 : 3,6 m² 3 issues de secours de 0,9*2 : 5,4 m²	127,50	C
	2.2	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	2.3	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	2.4	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	2.5	1198,2	23,96	8	4,62	36,96	3,08%	C								
	2.6	1055,7	21,11	8	4,62	36,96	3,50%	C								
	2.7	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	2.8	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	2.9	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	2.10	1206,2	24,12	8	4,62	36,96	3,06%	C								
Cellule 3	3.1	1055,7	21,11	8	4,62	36,96	3,50%	C	11995,8	80	6,67	C	36,96	12 portes de quais 2,8*3 : 100,8 m² 1 porte de plain pied : 4*4,5 : 18 m² 1 issue de secours 1,8*2 : 3,6 m² 3 issues de secours de 0,9*2 : 5,4 m²	127,50	C
	3.2	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	3.3	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	3.4	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	3.5	1206,2	24,12	8	4,62	36,96	3,06%	C								
	3.6	1048,9	20,98	8	4,62	36,96	3,52%	C								
	3.7	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	3.8	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	3.9	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	3.10	1198,2	23,96	8	4,62	36,96	3,08%	C								
Cellule 4	4.1	1048,9	20,98	8	4,62	36,96	3,52%	C	11995,8	80	6,67	C	36,96	12 portes de quais 2,8*3 : 100,8 m² 1 porte de plain pied : 4*4,5 : 18 m² 1 issue de secours 1,8*2 : 3,6 m² 3 issues de secours de 0,9*2 : 5,4 m²	127,50	C
	4.2	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	4.3	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	4.4	1243,7	24,87	8	4,62	36,96	2,97%	C								
	4.5	1198,2	23,96	8	4,62	36,96	3,08%	C								
	4.6	1055,7	21,11	8	4,62	36,96	3,50%	C								
	4.7	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	4.8	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	4.9	1251,9	25,04	8	4,62	36,96	2,95%	C								
	4.10	1206,2	24,12	8	4,62	36,96	3,06%	C								