

- ▶ Réseau EP Bâtiment
- ▶ Réseau EP Voirie
- ▶ Réseau EU Domestiques
- ▶ Réseau EU Industrielles
- ▶ Réseau AEP

RETENTION DES EAUX PLUVIALES - DIMENSIONNEMENT & NOTE DE CALCUL		
Méthode de calcul : METHODE DES PLUIES		
Site et coordonnées par le géomètre : 2 rue de la Vallée - 42000 - 09/05/2023		
DOSSIER		
N°	22011KP - AEROMETAL	
Date	09/05/2023	
CARACTERISTIQUES TERRAIN ET SURFACES		
Surface types	Superficie (m²)	Coefficient de ruissellement
Imperméable	2000,00	0,95
Herbe	3000,00	0,15
Cheminement	200,00	0,15
Routes	500,00	0,15
Forêt	0,00	0,15
Surface minérale (habitat)	0,00	0,15
Gravier	1000,00	0,15
Espaces verts	1100,00	0,15
Surface totale	2000,00	0,15
DOSSIER DE CALCUL		
Surface totale	2000,00	
Coefficient d'apport	0,614	
Surface active	1220,00	
Données Station météorologique		
Localisation	Chambéry (73)	
Période de retour	20 ans	
Distance (km)	100	
Coefficient de Montzka	1,48	
Pénétration (mm)	0,175	
Débit de fuite		
Qf	0,000	
Qf régime	236,000	
Qf régime	407,319	
Qf régime	407,319	
Débit spécifique de vidange Qv	1,524	

PARCELLE 26 850m²

Emprise au sol:

- Bâtiment activité 8 135 m²
- Bâtiment administratif 558 m²
- Auvent bureaux 115 m²
- Auvent activité 837 m²
- Ombrières parkings 446 m²

TOTAL 10 091 m²

- Enrobé PL 4 377 m²
- Allée POMPIER 1 238 m²
- Enrobé VL 711 m²
- Autres (cheminements piétons, espace pelouse, etc) 595 m²
- Espaces verts conservés environ 11 110 m²

Création d'une unité de valorisation de métaux nobles et précieux (71)

DOSSIER INSTALLATION CLASSEE POUR L'ENVIRONNEMENT

Maître d'ouvrage

AEROMETAL

Rue de la Vallée
73000 Chambéry
Tél : 04 78 99 13 35
www.aerometal.com

Promoteur

MEOS Promotion

Agence Immobilière
12 rue André Aron
73000 Chambéry
Tél : 04 78 99 13 35
www.meospromotion.com

Architecte

MAYS

SARL ATELIER MAYS
Monique AVRIL, Architecte d.p.l.g.

3 Avenue Marie Thérèse au Château
73000 Chambéry
Tél : 04 78 99 13 35
www.ateliermays.com

Zone industrielle SAONEOR 2 - VIREY LE GRAND

ICPE

N° AFFAIRE
22011KP

N° PLAN
P02.4

RDC RESEAUX

Date : 05/05/23
Ech : 1 : 200
Format : A0

Modifications

Index

Date : 01/09/23

Objet de la modification : Mise à jour suivant demande du SDS

Chargé de projet

IC

