

Rapport d'essai des Poteaux incendie

Saoneor

Site : Rue de l'Argentique - Virey le Grand



PRISE INCENDIE 2



ZAC Saoneor - Rue de l'argentique – Virey Le Grand

Nouveau poteau incendie direction rue du lieutenant Puthier



Description de l'appareil

Type	N° Ext	Adresse	Date pose	Marque	Statut	Diamètre
Poteau Incendie	Non numéroté	Rue de l'Argentique		PAM	Public	150

Mesures

Date d'épreuve	27/04/2022			
Heure d'épreuve	14h			
Pression Statique du réseau (bar)	10.5			
Pression Dynamique à 120 m ³ /h (bar)	9			
Débit à 1 bar (m ³ /h)	Non mesuré			
Commentaires				

Entretiens – Interventions

Essai réalisé par Pierre Tissier et Sylvain Cart

PRISE INCENDIE 1



ZAC Saoneor - Rue de l'argentique – Virey Le Grand

Nouveau poteau incendie le plus proche de la base vie



Description de l'appareil

Type	N° Ext	Adresse	Date pose	Marque	Statut	Diamètre
Poteau Incendie	Non numéroté	Rue de l'Argentique		PAM	Public	150

Mesures

Date d'épreuve	28/04/2022			
Heure d'épreuve	09 h00			
Pression Statique du réseau (bar)	10.6			
Pression Dynamique à 120 m3/h (bar)	9.5			
Débit à 1 bar (m3/h)	Non mesuré			
Commentaires				

Entretiens – Interventions

Essai réalisé par Pierre Tissier et Sylvain Cart